

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00988/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"  
(ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Место нахождения: Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин.  
Адрес юридического лица: 215010, Россия, Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Эжвинский, д. 1.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066723005502.  
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6723019741.  
Телефон: 8(48135)793-00, Факс: 8 (48135) 79-308, адрес электронной почты: reception.gag@egger.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"  
(ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Место нахождения: Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин.  
Адрес юридического лица: 215010, Россия, Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Эжвинский, д. 1.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066723005502.  
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6723019741.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.  
Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, 74957968934, 74957740118. адрес электронной почты: firecert@gmail.com.  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные на основе древесно-волоконистых плит (влагостойких) сухого способа производства (толщина 6 – 12 мм), выпускаемые по ТУ 16.21.14-012-93944024-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9797/РС от 19.05.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции (при проведении инспекционного контроля) № 4954-АПИ/2 от 18.04.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Срок хранения - 12 месяцев.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.05.2023 по 22.05.2028**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)